



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Навукова-вытворчае
рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Беларускі дзяржаўны інстытут
стандартызацыі і сертыфікацыі»
(БелГІСС)

вул. Наватарская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Мінск
тэл.: +375 (17) 269-69-99, тэл./факс: +375 (17) 269-68-89
УНП 100219737, Р/р ВУ93ВПСВ30121048420189330000,
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
E-mail: info@belgiss.by http://belgiss.by

01.04.2024 № 13-10/4523
На № _____ ад _____

О подтверждении соответствия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научно-производственное
республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации»
(БелГІСС)

ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск
тел.: +375 (17) 269-69-99, тел./факс: +375 (17) 269-68-89
УНП 100219737, Р/с ВУ93ВПСВ30121048420189330000,
Региональная дирекция № 700 по г. Минску
и Минской области ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
E-mail: info@belgiss.by http://belgiss.by

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью «ЭКОЛЬ»
Раевскому Е.В.

ул. Октябрьская, д.12, ком.305
247760, г. Мозырь

БелГІСС рассмотрел Ваше письмо от 27.03.2024 № 208. В пределах нашей компетенции сообщаем следующее.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011) распространяется на низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза.

К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие ТР ТС 004/2011, относится электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока.

Таким образом, учитывая информацию, приведенную в Вашем запросе, термоэлектродные кабели (код ТН ВЭД 8544 49 9108), выпускаемые по техническим условиям ТУ ВУ 490496942.028-2020 «Термоэлектродные кабели», предназначенные для присоединения термодпар к измерительным приборам и преобразователям в системах теплового контроля и для измерения температуры, применяемые в сетях переменного тока номинальным напряжением до 50 В частотой 50 или 60 Гц или номинальным напряжением постоянного тока до 75 В, не входят в область применения ТР ТС 004/2011 и не подлежат подтверждению соответствия его требованиям.

Подписанный экземпляр счет-акт (2-ой экземпляр акта выполненных работ) просим вернуть в наш адрес.

Приложение: счет-акт на 1 л. в 2 экз.

Заместитель директора
по сертификации и испытаниям

А.М. Погодин